



Suderinta:
Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Robertas Bartulis



Vilniaus ter. skyrius
Energetikos inspektorius
Evelina Kerys

Tvirtinu:

UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“
Katilinės Nr. 3 2014 - 2015 m.m. šildymo sezono
temperatūrinis grafikas

Lauko oro temperatūra	Termofikacinio vandens temperatūra			Pastabos
	Paduodama į tinklus	Grįžtama iš tinklų	Leistinas nuokrypis °C	
10	65	40	3	
9	65	40	3	
8	65	40	3	
7	65	40	3	
6	65	40	3	
5	65	40	3	
4	65	40	3	
3	67	40	3	
2	68	40	3	
1	69	40	3	
0	70	40	3	
-1	72	40	3	
-2	74	40	3	
-3	76	41	3	
-4	78	41	3	
-5	80	42	3	
-6	82	43	3	
-7	84	44	3	
-8	86	45	3	
-9	88	46	3	
-10	90	46	3	
-11	91	47	3	
-12	92	48	3	
-13	93	49	3	
-14	94	50	3	
-15	95	51	3	
-16	96	52	3	
-17	97	53	3	
-18	98	54	3	
-19	99	55	3	
-20	100	56	3	
-21	101	57	3	
-22	102	58	3	
-23	103	60	3	
-24	104	61	3	
-25	105	62	3	
-26	106	63	3	
-27	107	64	3	
-28	108	65	3	
-29	109	66	3	
-30	110	67	3	

Sudarė: Katilinės Nr.3 viršininkas

G. Lučiūnas