

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŠIRVINTŲ ŠILUMA“**

**GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA
2024 m. birželio mėn.**

1. 2024 m. gegužės mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis	987 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis	987 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis	0 MWh

2. 2024 m. liepos mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis):	2,61 Eur ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas 1. Skiedra	100 %

3. Prognozuojamas šilumos poreikis:

Laikotarpis	Šilumos poreikis, MWh	Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh	Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh
birželis	850	850	0
liepa	800	800	0
rugpjūtis	700	700	0
rugsėjis	900	900	0
spalis	1900	1900	0
lapkritis	3500	3500	0
gruodis	4200	4200	0
2025 m. sausis	5000	5000	0
vasaris	3700	3700	0
kovas	3300	3300	0
balandis	2300	2300	0
gegužė	1000	1000	0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Širvintų rajone, nėra.

5. Per 2024 m. gegužės mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.