

## UAB „Širvintų šiluma“

27832830, LT 78312850, Vilniaus g. 49, Širvintos, tel. 8382 51831

### PASTATO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

2016-04-19 Nr. 16-3

Širvintos

Projektavimo sąlygos galioja iki 2019-04-18

Projektavimo sąlygos išduodamos UAB „Širvintų komunalinis ūkis“ administracinio pastato, Širvintų m. Plento g. 3, šiluminio mazgo projektui rengti ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos mazgas turi būti suprojektuotas ir įrengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią	kW	-	100	100
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią	kW	-	-	-
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią	kW	-	40	40
4.	Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią	kW	-	-	-
5.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	95		
6.	Skaičiuota gražinamo šilumnešio temperatūra	°C	70		
7.	Didžiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa	450		
8.	Mažiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa	300		
9.	Didžiausias slėgis gražinimo linijoje	kPa	300		
10.	Mažiausias slėgis gražinimo linijoje	kPa	150		
11.	Prisijungimo taškas	Šil.mazgas	Plento g. 3, šiluminės trasos įvadas.		
12.	Prisijungimo taško altitudė	M			
13.	Šilumos šaltinis		Katilinė Nr. 3		
14.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas		Mišrus		

Eil. Nr.	Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1.	Šildymo įrenginių	Nepriklausomas	Regulatorius	Plento g. 3 šiluminiame mazge

2.	Vėdinimo įrenginių	-	-	-
3.	Karšto vandens įrenginių	Nepriklausomas	Regulatorius	-
4.	Technologinių įrenginių	-	-	-

Kiti reikalavimai :

1. Projektą rengti vadovaujantis Šilumos tiekimo – vartojimo taisyklėmis, Šilumos ūkio įstatymu, LR Civiliniu kodeksu, LR Statybos įstatymu, galiojančiais STR ir kitais galiojančiais LR norminiais aktais.

2. Projektuoti automatizuotą šilumos mazgą su nepriklausoma šilumos ir karšto vandens tiekimo sistema.

3. Projektuojant šiluminį mazgą jo automatikos elementus ir šilumos apskaitą parinkti analogiškus naudojamiems UAB „Širvintų šiluma“.

4. Parengtą projektą suderinti su UAB „Širvintų šiluma“ ir kitomis institucijomis.

5. Šilumos apskaitą pateikia UAB „Širvintų šiluma“.

PRIDEDAMA: .....

Projektavimo sąlygas užpildė: vyresn. inž. S. Jozonis

Projektavimo sąlygas išdavė: vyresn. inžinierius

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Sigitas Jozonis

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA .....

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Registro Nr. ....

\_\_\_\_\_